



Achtung!

Der Sekundärkreis der Stromwandler darf im Betrieb nicht geöffnet werden. Bei offenen Sekundärklemmen treten im Betrieb unzulässig hohe Spannungen auf.

Note!

The secondary circuit of the current transformers must not be opened during operation. If the secondary terminals are open, inadmissibly high voltages will occur during operation.

Benennung				Title		SCHORCH																	
WIRKSCHALTPLAN WANDLER WIRING DIAGRAM TRANSFORMER						Zeichnungsnr. Drawing no.				8179522		Version Revision		Format Format									
												00		DIN A4									
Type Type		Änderungssymbol Revision sign						TSN Classif.		M912		Biernacik		Koijc		Koijc		06.09.2018		00		-	
Auftragsnr. Order		ACAD Inventor AutoCAD		aus Zeichnung from drawing		8131174E		Maßstab Scale		1:1		Ersteller drafted		Geprüft checked		Genehmigt approved		Datum Date		Änderung Revision			